



UWAGA:  
Przycisk wyjście awaryjne musi umożliwić otwarcie drzwi w kierunku ewakuacji  
Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13			
Nazwa inwestycji: Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach			
Adres inwestycji: 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13			
Biuro projektowe: <div><div>BP</div><div>TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI</div><div>09 - 400 Brwinio, ul. Jagodowa 20</div><div>email: biuro@bptelecom.pl; tel.: 691 710 812</div></div>			
Temat rysunku: WIDOK PRZEJŚCIA			
Branża: TELETECHNICZNA			
Opracował: inż. Norbert Górzyński	upr. TECHNIK klas. SIA nr 220P/2208 Licencja zał. techn. II st. nr 001/8511 CNBOP dla systemów DSO nr 2407/2208 STP 0282/2014 NWOZ XLV/005	Podpis:	
Opracowała: mgr inż. Natalia Niewiadomska	upr. SC3080070519		
Projektował: mgr inż. Marcin Ziemiński	upr. MA20436POC006		
Nr arch.: 20/07	Stadium: PW	Branża: TT	Nr rys.: TT-04
Rewizja: 2.2	Skala: -	Data: 07.2020	